

水土保持方案编制委托书

委托事项	三峡新能源潘集区黑河风电场 110kV 送出工程 水土保持报告编制工作			
委托单位	名称	三峡新能源淮南光伏发电有限公司		
	地址	淮南市田家庵区朝阳 西路翰林华府北门	邮政编码	232000
	联系人	尹剑峰	联系电话	/
	手机	18055112212	电子邮件	/
受托单位	名称	安徽禾美环保集团有限公司		
	地址	合肥市高新区香樟大 道 168 号柏堰科技实 业园 D19 栋	邮政编码	230000
	联系人	刘涛	联系电话	/
	手机	18855066415	电子邮件	2630814490@qq.com
技术要求	本水土保持方案编制依据水土保持法律、法规有关规定和相关技术规范、标准规定要求进行编制。			
备注	其他事宜见水土保持方案技术咨询合同			
委托单位：三峡新能源淮南光伏发电有限公司 日期：2021 年 8 月				

淮南市发展和改革委员会文件

淮发改审批〔2020〕76号

淮南市发展改革委关于三峡新能源潘集区黑河风电场 110kV 送出工程核准的批复

三峡新能源淮南光伏发电有限公司：

《潘集区发展改革委关于三峡新能源潘集区黑河风电场 110kV 送出工程核准的请示》（潘发改〔2020〕209号）及你公司项目申请报告等材料收悉。经委主任办公会研究，现就核准事项批复如下：

一、为保证三峡新能源潘集区黑河风电场风力发电项目所发电力的可靠送出，满足三峡新能源潘集区黑河风电场电力送出需要。经研究，同意三峡新能源潘集区黑河风电场 110kV 送出工程建设。

项目代码为：2020-340406-44-02-042568

二、项目建设单位：三峡新能源淮南光伏发电有限公司。

三、项目建设地点：淮南市潘集区泥河镇、夹沟镇、古沟乡境内。

四、项目建设内容及规模：扩建 220kV 古沟变电站 110kV 出线间隔 1 个；自黑河风电场 110kV 升压站至 220kV 古沟变新建 1 回 110kV 架空线路，路径长度约 11.4km，新建 1 回 110kV 电缆线路，路径长度约 0.6km。

五、项目估算总投资及资金来源：工程静态投资为 1962 万元，动态总投资为 2001 万元。资金来源为三峡新能源淮南光伏发电有限公司自筹解决。

六、该工程为三峡新能源潘集区黑河风电场配套线路工程，黑河风电场项目已由省发改委以皖发改能源函〔2018〕750 号核准。

七、项目建设过程中，应严格按《招标投标法》等有关法律法规，采用规范的公开招标方式进行。工程设计、建设及运行要满足国家环保标准，采取有效措施，降低能耗，提高效率。

八、根据《企业投资项目核准和备案管理办法》、《安徽省人民政府办公厅关于加快全省电网建设有关问题的通知》（皖政办〔2006〕6 号）等规定，本工程为线路工程，原则上不征地，只对输电线路塔基用地作一次性补偿，无需办理用地预审意见；本工程不涉及划拨用地，无需办理选址意见书。

九、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时以书面形式向我委提出调整申请，我委将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

十、请你公司根据本核准文件，办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产等相关手续。及时通过安徽省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息，并按规定及时上报相关统计数据。

十一、本核准文件自印发之日起有效期限 2 年。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前的 30 个工作日之前向我委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

此复



抄送：市自然资源和规划局、市城乡建设局、市生态环境局、
市水利局、市公管局、市统计局、潘集区发改委；
本委能源办、资环科

三峡新能源淮南光伏发电有限公司

淮南公司函〔2020〕35号

关于征求对三峡新能源潘集区黑河风电场 送出工程线路路径意见的函

潘集区古沟回族乡人民政府:

三峡潘集黑河风电项目为三峡新能源淮南光伏发电有限公司投资兴建,位于安徽省淮南市潘集区。本工程风电场风机点位沿潘集镇东北的黑河沿岸布置,风电总装机容量50MW,拟安装单机容量3.2MW的风力发电机组10台和3.0MW的风力发电机组6台,同期建设1座110kV升压站。投产后预计年上网电量9755万kW·h,年等效满负荷运行小时数为1951小时。

本工程作为风电场项目配套送出线路,根据系统评审意见自黑河风电场升压站新建1回110kV线路至220kV古沟变。送出工程共涉及3个乡镇(古沟、泥河、夹沟),特征询贵单位对三峡新能源潘集区黑河风电场送出工程线路路径的意见。

特呈函,请予以回复。

附:线路路径图

三峡新能源淮南光伏发电有限公司

2020年9月14日

(联系人及联系电话:崇禅,18627902952)

三峡新能源淮南光伏发电有限公司

淮南公司函〔2020〕36号

关于征求对三峡新能源潘集区黑河风电场 送出工程线路路径意见的函

潘集区夹沟镇人民政府：

三峡潘集黑河风电项目为三峡新能源淮南光伏发电有限公司投资兴建，位于安徽省淮南市潘集区。本工程风电场风机点位沿潘集镇东北的黑河沿岸布置，风电总装机容量50MW，拟安装单机容量3.2MW的风力发电机组10台和3.0MW的风力发电机组6台，同期建设1座110kV升压站。投产后预计年上网电量9755万kW·h，年等效满负荷运行小时数为1951小时。

本工程作为风电场项目配套送出线路，根据系统评审意见自黑河风电场升压站新建1回110kV线路至220kV古沟变。送出工程共涉及3个乡镇（古沟、泥河、夹沟），特征询贵单位对三峡新能源潘集区黑河风电场送出工程线路路径的意见。

特呈函，请予以回复。

附：线路路径图



三峡新能源淮南光伏发电有限公司

2020年9月14日

（联系人及联系电话：崇禅，18627902952）

三峡新能源淮南光伏发电有限公司

淮南公司函〔2020〕34号

关于征求对三峡新能源潘集区黑河风电场 送出工程线路路径意见的函

潘集区泥河镇人民政府：

三峡潘集黑河风电项目为三峡新能源淮南光伏发电有限公司投资兴建，位于安徽省淮南市潘集区。本工程风电场风机点位沿潘集镇东北的黑河沿岸布置，风电总装机容量50MW，拟安装单机容量3.2MW的风力发电机组10台和3.0MW的风力发电机组6台，同期建设1座110kV升压站。投产后预计年上网电量9755万kW·h，年等效满负荷运行小时数为1951小时。

本工程作为风电场项目配套送出线路，根据系统评审意见自黑河风电场升压站新建1回110kV线路至220kV古沟变。送出工程共涉及3个乡镇（古沟、泥河、夹沟），特征询贵单位对三峡新能源潘集区黑河风电场送出工程线路路径的意见。

特呈函，请予以回复。

附：线路路径图

三峡新能源淮南光伏发电有限公司

2020年9月14日

（联系人及联系电话：崇禅，18627902952）



潘集区人民政府

专题会议纪要

(53)

潘集区人民政府办公室

2020 年 10 月 12 日

潘集区规划建设领导小组 2020 年第七次 会议纪要

2020 年 9 月 28 日下午，区长、区规划建设领导小组组长宋立敏在政务大楼 A22 会议室，主持召开区规划建设领导小组 2020 年第 7 次会议，区规划建设领导小组成员单位负责同志参加会议，有关单位负责同志列席会议。会议听取了《潘集区潘二矿燃气锅炉配套管网工程项目》和《三峡新能源潘集区黑河风电场送出工程线路路径方案》两个项目的汇报，现将有关事宜纪要如下：

一、潘集区潘二矿燃气锅炉配套管网工程项目

建设单位：淮南矿业集团“三供一业”供气维修改造工程项目部

设计单位：中交煤气热力研究设计院有限公司

按照淮南市《淮南市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮府办[2018]118 号）的要求，2020 年底全市 35 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉全面清零，潘二矿现有燃煤锅炉均在改造范围内。

按照淮南市大气污染防治行动计划部署，淮南矿业集团公司对潘谢矿区生产矿井供热改造工程进行了统一规划，拟实施潘二矿燃气锅炉配套管网工程。项目已取得发改委备案，并征求了潘集区住建局和潘集区淮南铁路运输分公司意见，目前“三供一业”供气维修改造项目部正在进行项目环境预评价、安全预评价。

潘集区潘二矿燃气锅炉配套管网工程管道起点为煤业公司南门 010 乡道，沿 011 乡道、014 县道，终到潘二矿南门，长度约为 8.5 公里，拟定运行压力为 0.3MPa，流速选定为 15m/s，管径 de250，材质为 PE100。工程总投资估算 849.12 万元（含潘二矿矿外管道 8.5 公里，矿内管道 1.02 公里，调压计量柜 1 座），为企业自筹。

经设计单位及安全评价单位现场反复勘察，根据《中华人民共和国公路法公路安全保护条例》及《安徽省涉路安全评价规范》8.3.6 条，管线敷设在 014 县道上远离公路 20 米以外，全线穿越深度保持在 3-5 米左右，连接部分深度大于 1.2 米，在部分地形困难地段，管线距路肩（护坡）保持大于 1 米，全线使用 SDR11 厚壁材料，增强安全等级（详见图纸）。

会议决定：

1. 原则同意潘集区潘二矿燃气锅炉配套管网工程，建设单位要统筹考虑为区域内乡镇预留供气设施；
2. 方案完善后，由建设单位将方案报市自然资源和规划局审核。

二、三峡新能源潘集区黑河风电场送出工程线路路径方案

建设单位：三峡新能源淮南光伏发电有限公司

设计单位：淮南电力规划设计院有限公司

三峡新能源潘集区黑河风电场所发电力全部上网送出，属于

地区公用发电厂，具有环保和综合利用的效益，符合国家产业政策，可实现经济、社会、环境三个效益的统一。

风电场送出工程线路自拟建黑河风电场 110kV 升压站 110kV 构架向南架空出线，左转向东走线，依次跨越 35kV3420 线、110kV 古潘 836 线、矿上铁路专用线。线路行至瓦屋村西南郢搬迁楼东北侧右转，平行 110kV 古潘 837 线向南走线，在李畔圩孜东侧右转平行潘一变-潘二矿 35kV 线路向西走线，跨越矿上铁路专用线后左转向南走线，依次跨越潘一变-潘二矿 35kV 线路、110kV 古潘 837 线及矿上 35kV 线路至大地村西北侧，线路右转至 110kV 古潘 837 线东侧，左转平行该线路向南跨越泥河，然后左转向东继续走线至顾圩村东侧右转，继续平行 110kV 古潘 837 线向南走线，期间架空钻越 110kV 古平 835 线，架空跨越 110kV 潘东矿 779 线路、电缆钻越 S225 省道、110kV 古潘 836/837 线路、110kV 古平 835/古潘 834 线路、110kV 古袁 833/832 线路，直至 220kV 古沟变东侧，择点架空接入 110kV 构架。

新建线路路径长度为 12.0km，全线采用单回路角钢塔、电缆架/敷设。

会议决定：

1. 原则同意三峡新能源潘集区黑河风电场送出工程线路路径方案；
2. 建设单位需考虑线路走向沿现有高压走廊，优化线路方案；
3. 方案完善后，由建设单位将方案报市自然资源和规划局审核。

参会人员：区政府办曹多高、自然资源和规划分局柳伟、区住建局陈瑞胜、区生态环境分局黄文革、区交通运输局李景昶、区城管执法局王平、区应急管理局苏华业、区发改委关爱民、区水利局杨波、区交警大队吴坚、区消防大队王磊、泥河镇王玉峰、夹沟镇聂敬歌、古沟回族乡方涛、潘集供电公司孙占民、淮南矿业集团徐军林。

报：区委、区政府主要领导、分管领导。

发：各参会单位。

潘集区人民政府办公室

2020年10月12日印发

中国人民解放军 安徽省淮南市潘集区人民武装部

关于三峡新能源潘集区黑河风电场项目建设 有无军事设施的答复函

三峡新能源淮南光伏发电有限公司：

贵公司《关于三峡新能源潘集区黑河风电场项目选址意见的函》已收悉。

对该工程线路路径建设意见如下：

该线路工程路径意向方案目前不影响我军事设施，原则上同意该线路设计方案。

施工过程中方案如有调整，请及时与我部联系。



三峡新能源淮南光伏发电有限公司

淮南公司函〔2020〕30号

关于征求对三峡新能源潘集区黑河风电场 送出工程线路路径意见的函

淮南市潘集区生态环境分局：

三峡潘集黑河风电项目为三峡新能源淮南光伏发电有限公司投资兴建，位于安徽省淮南市潘集区。本工程风电场风机点位沿潘集镇东北的黑河沿岸布置，风电总装机容量50MW，拟安装单机容量3.2MW的风力发电机组10台和3.0MW的风力发电机组6台，同期建设1座110kV升压站。投产后预计年上网电量9755万kW·h，年等效满负荷运行小时数为1951小时。

本工程作为风电场项目配套送出线路，根据系统评审意见自黑河风电场升压站新建1回110kV线路至220kV古沟变。送出工程共涉及3个乡镇（古沟、泥河、夹沟），特征询贵单位对该风电场送出工程线路路径环保相关意见。

特呈函，请予以回复。

附：线路路径图

该图要严格按照环评报告影响评价
审批手续，经审批后方可开工建设

三峡新能源淮南光伏发电有限公司

2020年9月14日

（联系人及联系电话：崇禅，18627902952）

淮南市自然资源和规划局

关于三峡新能源潘集区黑河风电场 110kV 送出线路路径的初审意见

三峡新能源淮南光伏发电有限公司：

你公司《关于请求对三峡新能源潘集区黑河风电场 110kV 送出线路路径进行审查的函》收悉。经研究，对该方案提出以下意见：

经现场踏勘和初步核对（以最终定位为准），该线路路径方案基本满足规划要求，潘集区规划建设领导小组组织相关部门和单位也进行了专题会议研究。我局原则同意该路径方案。

建议：

1. 核实最新采煤沉陷区资料，进一步优化路径方案，尽量减少对周边用地的影响，处理好与道路之间的关系。
2. 补充铁路专用线管理单位的书面意见。
3. 尽快完善升压站扩建供地及规划许可手续，同步施工建设。

（此函为初审意见，不作为行政许可使用）

2020 年 10 月 15 日



淮南市潘集区水利局文件

潘水〔2020〕95号

关于《关于征求对三峡新能源潘集区黑河风电场送出工程线路路径意见的函》的复函

三峡新能源淮南光伏发电有限公司：

你公司《关于征求对三峡新能源潘集区黑河风电场送出工程线路路径意见的函》（淮南公司函〔2020〕27号）文件及相关资料收悉，该线路路径跨越我区泥河、古沟，同意该线路路径，同时提出以下要求：

- 1、线路跨越影响的水系工程要做好恢复工作；
- 2、及时做好水土保持方案报批工作。

特此函达



淮南市文物保护局文件

淮文物〔2020〕56号

关于三峡新能源潘集区黑河风电场送出工程 线路路径选址的意见

三峡新能源淮南光伏发电有限公司：

你司《关于征求对三峡新能源潘集区黑河风电场送出工程线路路径意见的函》（淮南公司函〔2020〕29号）收悉。

该线路选址位于潘集区泥河镇、夹沟镇和古沟回族乡境内，经陶王、蔡郢、顾圩等村，全长11公里。根据淮南市第三次全国文物普查资料，线路范围没有市级以上文物保护单位，我局原则同意该选址。在工程建设中，如发现古墓葬等古文化遗存，要立即停止施工并报告我局，由我局进行抢救性发掘，所需经费按《中华人民共和国文物法》规定列入工程预算。

淮南市文物保护局
2020年9月27日